

INFORMAZIONI E DATI RILEVATI CON IL MONITORAGGIO DELLA PRESSIONE DI ESERCIZIO NELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

(Art.25 RQDG-Deliberazione ARERA 569/2019/R/GAS)

IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE (CODICE;DENOMINAZIONE) : 37336; COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO

PERIODO DI RILEVAZIONE	VALORE DELLA PRESSIONE	PUNTO DI RILEVAZIONE	PARTE DI IMPIANTO SU CUI E' INSTALLATO IL PUNTO DI RILEVAZIONE	LUOGO DI UBICAZIONE DEL PUNTO DI RILEVAZIONE (Comune-via-civico-codice ISTAT Comune)	CODICE IDENTIFICATIVO DI REGISTRAZIONE PRESSIONE	VALORE (mbar)	GIORNO ED ORA DELLA RILEVAZIONE	
dicembre-2024	MASSIMO	37336 P 003	parte aerea dell'impianto derivazione di utenza	Porto San Giorgio-via N. Sauro 1-109033	IMP-FR-DDE146000000774	31,1	20/12/2024 01:30	
	MINIMO	37336 P 001	parte aerea dell'impianto derivazione di utenza	Salvano di Fermo-via f.Ili Egidi 8-109006	IMP-FR-DDE146000000770	21	31/12/2024 18:45	
	MINIMO	37336 P 003	parte aerea dell'impianto derivazione di utenza	Porto San Giorgio-via N. Sauro 1-109033	IMP-FR-DDE146000000774	21	23/12/2024 19:30	
	MEDIA IN CIASCUN PUNTO DI RILEVAZIONE		37336 P 001	parte aerea dell'impianto derivazione di utenza	Salvano di Fermo-via f.Ili Egidi 8-109006	IMP-FR-DDE146000000770	23,2	
			37336 P 002	parte aerea dell'impianto derivazione di utenza	Porto San Giorgio-piazza Napoli 4-109033	IMP-FR-DDE146000000816	24,8	
			37336 P 003	parte aerea dell'impianto derivazione di utenza	Porto San Giorgio-via N. Sauro 1-109033	IMP-FR-DDE146000000774	24,2	
			37336 P 004	parte aerea dell'impianto derivazione di utenza	Porto San Giorgio-lungomare A. Gramsci 5A-109033	IMP-FR-DDE146000000810	24,1	
			37336 P 005	parte aerea dell'impianto derivazione di utenza	Porto San Giorgio-via G. Nibbi 22-109033	IMP-FR-DDE146000000771	24,9	
			37336 P 006	parte aerea dell'impianto derivazione di utenza	Porto San Giorgio-via P. Cotechini 128-109033	IMP-FR-DDE146000000772	25,7	